

**Sigma S2U Allure Gloss 10 jaar 'schildervrij' en
Sigma S2U Gloss 8 jaar 'schildervrij'****1370**

Om een lange schildervrije periode voor verfsystemen met de topproducten Sigma S2U Allure Gloss en Sigma S2U Gloss te realiseren is het volgende van belang.

Elk object is karakteristiek in uitstraling. Elk project is anders, alleen al in de onderhoudshistorie. Als op een project een onderhoudsinterval van 8 tot 10 jaar met garantie gevraagd wordt, moet een uitgebreid verf-technisch advies door Sigma Coatings worden opgesteld. In dat advies worden de garantievraag, de voorwaarden voor garantie en alle relevante gegevens over het object omschreven. Opstellen van het advies gebeurt samen met de applicateur. Is deze nog onbekend, dan wordt het advies besproken zodra bekend is wie het werk gaat uitvoeren. Dit om de gezamenlijke inspanning hierin te benadrukken.

Uitgangspunten inzake de conditie van (houten) bouwdeelen zijn:

- Blijvend dichte houtverbindingen
- Dorpelafdekker of binnenbeglazing
- Duurzaamheidsklasse 1 of 2, bijvoorbeeld Meranti, Merbau, Iroko of verduurzaamd hout zoals Accoya.
- Intacte beglazingsafdichting
- Geen beïnvloeding door bouwkundige of -fysische gebreken
- Voldoende omtrekspeeling draaiende delen
- Afgeronde kanten - radius groter of gelijk aan 5 mm
- Intacte vingerlassen en lamineringen
- Loodslabben goed afwaterend en afdekkend geplaatst
- Raamdorpelstenen goed geplaatst
- Hechting verfsysteem klasse 2 of kleiner (uitgangspunt SKH publicatie 05-01)
- Maximale laagdikte van het te overschilderen verfsysteem $\leq 350 \mu\text{m}$
- Bestaand verfsysteem in onderhoud mag maximaal 25 jaar oud zijn.

Voor de 10 jaar schildervrij garantie op Sigma S2U Allure Gloss moet een referentiewoning, -object of -bouwdeel worden behandeld. Dit gebeurt onder begeleiding van het applicatiecentrum van Sigma Coatings, met aandacht voor voorbehandeling, vooral de manier van schuren en applicatie. De referentie wordt in een rapport vastgelegd.

De op het project toe te passen kleuren moeten vooraf bekend zijn en opgenomen worden in het technisch advies. De technisch adviseur zal aangeven of alle gekozen kleuren duurzaam zijn en passen binnen de gekozen onderhoudsinterval.

Projecten direct aan de kust en/of in industriële gebieden komen niet in aanmerking voor deze garantie.

Bij oplevering van het werk vindt vergelijking met de referentie plaats, waarvan ook rapportage volgt en waarna de garantie kan worden aangevraagd en verstrekt.

Na oplevering van het schilderwerk en verstrekken van garantie dient periodiek gereinigd te worden volgens 'Sigma Informatieblad 1328 - Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen'.

Een schildervrije periode van 8 of 10 jaar wordt alleen afgegeven op schilderwerk vanaf een 1,5+ beurt. Dit betekent een overschilderbeurt, waarbij alleen de onderdorpels geheel worden gegrond. Daarna wordt het geheel afgelakt.